



PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY

08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2

tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637

e-mail: [psse.ryki@pis.gov.pl](mailto:psse.ryki@pis.gov.pl);

<http://psse.ryki.pis.gov.pl>

<http://psse.ryki.nbip.pl>

Ryki, dnia 27.11.2020 r.

## **Komunikat**

### **w sprawie jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Nowodworze**


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach informuje, iż dnia 27.11.2020 r. wydał decyzję o **przydatności wody do spożycia poddawanej dezynfekcji** z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Nowodworze.

W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej w dniach: 05.10.2020 r., 09.10.2020 r. oraz 22.10.2020 r. zostały pobrane próbki wody z w/w wodociągu, administrowanego przez Gminę Nowodwór, których analizy nie wykazały przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych.

W związku z prowadzeniem dezynfekcji wody jej jakość organoleptyczna może ulec pogorszeniu, osoby z obniżoną odpornością oraz rodzice niemowląt i małych dzieci powinni zachować ostrożność.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część D tabela 1 do Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) **dopuszczalne stężenie chloru wolnego w wodzie w punkcie czerpalnym u konsumenta nie powinno przekraczać 0,3 mg/l.**

Wodociąg zaopatruje ok. 1232 mieszkańców z miejscowości: Nowodwór, Rycza, Grabowce Dolne, Grabowce Górne, Wrzosówka, Jakubówka.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
  
G. Ryki